

津市1072



縮尺: 1/200

設置概要

・発電設備

ソーラーフロンティア

SFA375-120A パネル傾斜角: 10.00°

規格: 1763×1040×35 20.00 kg/1枚

合計: 200 枚 75 kw

・パワーコンディショナー

SUN2000-4.95KTL-JPL1 : 3 台


SUN2000-4.95KTL-JPL0 : 7 台

株式会社エコスマイル

※設置図面につきましては、航空写真を基に作成した内容となり、整地状況によって変更になる場合がございます。


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	84,690	CO2排出削減量(CO2-kg)	38,153
--------------	--------	------------------	--------



B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	1,600,642	CO2排出削減量(CO2-kg)	721,089
----------------	-----------	------------------	---------



C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。