


津市1094



縮尺：1/250



設置概要

・発電設備

ソーラーフロンティア

SFA375-120A パネル傾斜角：10.00°

規格：1763×1040×35 20.00 kg/1枚

合計：144 枚 54 kw

・パワーコンディショナー

SUN2000-4.95KTL-JPL1： 3 台


SUN2000-4.95KTL-NHL2： 6 台

株式会社エコスマイル

※設置図面につきましては、航空写真を基に作成した内容となり、整地状況によって変更になる場合がございます。


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	60,474	CO2排出削減量(CO2-kg)	26,815
--------------	--------	------------------	--------



B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	1,153,723	CO2排出削減量(CO2-kg)	519,752
----------------	-----------	------------------	---------



C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。