


設置数量
 ・有電数量
 ソーラープロシキア
 SPK106-8
 規格：1267 H 877 H 38 19.60kg/1枚
 合計：336 枚 62.16 kW
 ・PV-コンディショナー

期	年月日	設計	調査	実務	取付内容	尺	寸
設計							


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	70,429	CO2排出削減量(CO2-kg)	22,150
--------------	--------	------------------	--------



B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	1,343,647	CO2排出削減量(CO2-kg)	422,577
----------------	-----------	------------------	---------



C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。

・
・
・
・