


設置数量
 ・発電設備
 ソーラープロシティア
 SFKI95-8
 規格：1267 × 977 × 35 18.50kg/枚
 合計：216 枚 39.96 kw
 ・パワーコンディショナー

概	年月日	設計	調査	承認	取付内容	尺	寸	番
設計								


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	46,781	CO2排出削減量(CO2-kg)	14,713
--------------	--------	------------------	--------



B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	892,484	CO2排出削減量(CO2-kg)	280,686
----------------	---------	------------------	---------



C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。