


市原市14・15



縮尺：1/150



設置概要

・発電設備

ソーラーフロンティア

SFK185-S パネル傾斜角：20.00°

規格：1257×977×35 18.50 kg/1枚

合計：180 枚 33.3 kw

・パワーコンディショナー


KPV-A55-J4 : 5 台

株式会社エコスマイル

※設置図面につきましては、航空写真を基に作成した内容となり、整地状況によって変更になる場合がございます。


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	36,434	CO2排出削減量(CO2-kg)	16,414
--------------	--------	------------------	--------



B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	695,085	CO2排出削減量(CO2-kg)	313,136
----------------	---------	------------------	---------



C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。