

設置概要

・発電設備

ソーラーフロンティア

SFK185-S パネル傾斜角：20.00°

規格：1257×977×35 18.50 kg/1枚

合計：264 枚 48.84 kw


・パワーコンディショナー

KPV-A55-J4 : 7台

株式会社エコスマイル


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	64,606	CO2排出削減量(CO2-kg)	20,319
--------------	--------	------------------	--------



B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	1,232,551	CO2排出削減量(CO2-kg)	387,637
----------------	-----------	------------------	---------



C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。