

設置概要

・発電設備

ソーラーフロンティア

SFK185-S パネル傾斜角：20.00°

規格：1257×977×35 18.50 kg/1枚

合計：540 枚 99.9 kw


・パワーコンディショナー

KPV-A55-J4 : 9台

株式会社エコスマイル


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	121,210	CO2排出削減量(CO2-kg)	54,605
--------------	---------	------------------	--------



B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	2,312,441	CO2排出削減量(CO2-kg)	1,041,755
----------------	-----------	------------------	-----------



C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。

・
・
・
・
・