


設置概要	
・発電設備	
ソーラーフロンティア	
SFK185-S	パネル傾斜角：10.00°
規格：1257×977×35	18.50 kg/1枚
合計：360 枚	66.6 kw
・パワーコンディショナー	
KPV-A55-J4	: 9台

株式会社エコスマイル


## A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	85,077	CO2排出削減量(CO2-kg)	38,327
--------------	--------	------------------	--------



## B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	1,623,081	CO2排出削減量(CO2-kg)	731,198
----------------	-----------	------------------	---------



## C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。

・  
・  
・  
・  
・